


PÔDORYS NADZEMNÉHO PODLAŽIA



| LEGENDA MIESTNOSTI 1.NP | | | |
|-------------------------|------------------|----------|-----------------|
| Č.M. | NÁZOV MIESTNOSTI | PLOCHA | OSVETLENIE [lx] |
| 1.01 | IZBA | 17,02 m² | 200 |
| 1.02 | KÚPEĽŇA | 1,89 m² | 200 |
| 1.03 | SPRCHA | 1,11 m² | |
| 1.04 | WC | 1,11 m² | 200 |
| 1.05 | CHODBA | 1,89 m² | 100 |
| 1.06 | TERASA | 5,56 m² | 100 |

| | |
|---|-------------------|
| A | WL 2 CYKY-J 3x2,5 |
| | WL 5 CYKY-J 3x2,5 |
| | WL 6 CYKY-J 3x2,5 |
| | WL 4 CYKY-J 3x2,5 |
| | WL 3 CYKY-J 3x2,5 |
| | WL 1 CYKY-J 3x1,5 |
| | WL 8 CYKY-J 3x1,5 |
| | WL 7 CYKY-J 3x2,5 |

Systém: 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S
Základná ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke:
Izolovaním živých častí
Krytmi
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche:
Ochranným pospájaním a samočinným odpojením napájania

Vonkajšie vplyvy: Viď protokol o určení vonkajších vplyvov

LEGENDA :

- ROZVÁDZAČ
- ODSÁVACÍ VENTILÁTOR
- BOILER
- LED SVIETIDLO STROPNÉ PRISADENÉ
- LED SVIETIDLO NÁSTENNÉ PRISADENÉ
- LED SVIETIDLO NÁSTENNÉ REFLEKTOROVÉ
- JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ, IP20
- JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ, IP44
- STRIEDAVÝ SPÍNAČ, IP20
- KRÍŽOVÝ SPÍNAČ, IP20
- SÉRIOVÝ SPÍNAČ, IP20
- 1-FÁZOVÁ ZÁSUVKA, IP20
- DVOJITÁ 1-FÁZOVÁ ZÁSUVKA, IP20
- TERMOSTAT (dodávka zariadenia DEVI)
- VOLNÝ VÝVOD (1NPE) V KRABICI KO (vyhrievací el. panel cca 500W)
- SVETELNÉ ROZVODY POD OMIETKOU
- ZÁSUVKOVÉ ROZVODY POD OMIETKOU

| | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|------------|
| | | | PROJEKTANT | ZODP.PROJ. |
| | | | PODPIS | PODPIS |
| ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH | | ING.ARCH.PETER.C.ABONYI | GasOil Technology a.s. Námestie svätého Egidia 40/93 058 01 Poprad, Slovakia www.gasoil-tech.com | |
| ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT | | ING. MILAN POKRIVČÁK | | |
| KONTROLOVAL | | ING. ONDREJ MONKA | | |
| INVESTOR | | ING. RASTISLAV ŇUKOVIČ - SHR, ORGOVÁNOVA 1075/3, SENICA, IČO: 50224166 | MANAŽÉR PROJEKTU | |
| | | | ING. MILAN VARHOL | |
| STAVBA | | | STUPEŇ | |
| | | | DOKUMENTÁCIA PRE VÝBER ZHOTOVITEĽA | |
| | | | DÁTUM | ČÍSLO PARE |
| DEDINKA VINPERA RADOŠOVCE | | | 07/2021 | |
| | | | FORMÁT | |
| | | | A 3 | |
| | | | MIERKA | |
| STAVEBNÝ OBJEKT / PREV. SÚBOR | | | 1. 50 | |
| | | | | |
| PROFESIA / PREV. JEDNOTKA | | | ČÍSLO ZÁKAZKY | |
| ELEKTRO | | | 934/18/50 | |
| NÁZOV VÝKRESU | | | ČÍSLO VÝKRESU | LIST |
| SITUAČNÁ SCHÉMA INŠTALÁCIE 1.NP | | | 5293400-E004E02-0 | 1 / 1 |