

Názov stavby (akcie)	Číslo pare
Dedinka VINPERA Radošovce	
Miesto stavby	Číslo zákazky
Radošovce	0934/18/50
Investor (objednávateľ)	Číslo dokumentácie
Ing.Rastislav Ňukovič	5293400-E003EZ01-0
Orgovánova 1075/3, Senica, IČO 50224166	

Projektová dokumentácia

Stupeň projektu	Dokumentácia pre výber zhotoviteľa
Časť projektu	E. Dokumentácia a stavebné výkresy pozemných a inžinierskych objektov
Číslo a názov PS-SO	SO 03 UBYTOVACÍ DOMČEK "A"
Číslo a názov PJ-profesie	Elektro

Obsah dokumentácie

[illegible]

Pečiatka

Zm.	Popis zmeny	Dátum zmeny
Manažér projektu	Ing. Milan Varhol'	
Zodpovedný projektant	Ing. Milan Pokrivčák	
Vypracoval	Ing. Milan Pokrivčák	
Kontroloval	Ing. Ondrej Monka	
Dátum	07/2021	Podpis

POZ. ITEM	POČET QUANTITY	ŠPECIFIKÁCIA ZARIADENIA EQUIPMENT
1.	2ks	PLASTOVÁ, ZAPUSTENÁ ROZVODNICA PRÍVODY A VÝVODY ZHORA KRYTIE ROZVÁDZAČA IP30/IP20 ROZMERY ROZVÁDZAČA: 462x330x88mm (v x š x h) NÁTER ROZVÁDZAČA RAL7035 In=50A, Ik"<3kA Označenie: RD-A1, RD-A2
GasOil Technology Poprad		

Seznam kabelů / Cable list

KABELCABLE					PREPOJCONNECTION					REVIZE REVISION	POZNÁMKA NOTE
POZ. ITEM	OZNACENÍ LABEL	DRUH TYPE	PRŮŘEZ mm² GAUGE	DELKA m LENGTH	PRŮMĚR mm OUT.DIAMETER	ZE ZARÍZENÍ FROM	UKONČENÍ TERMINATION	DO ZARÍZENÍ TO	UKONČENÍ TERMINATION		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	WL A1	CYKY-J	5x4	X	16	HR1	Z17	RD-A1	Z17	0	Prívod rieši SO02
2	WL 1	CYKY-J	3x1,5	48	9	RD-A1	Z17	OKRUH 1	Z17	0	
3		CYKY-J	4x1,5	10	15		Z17	OKRUH 1	Z17	0	
4	WL 2	CYKY-J	3x2,5	10	10	RD-A1	Z17	OKRUH 2	Z17	0	
5	WL 3	CYKY-J	3x2,5	16	10	RD-A1	Z17	OKRUH 3	Z17	0	
6	WL 4	CYKY-J	3x2,5	11	10	RD-A1	Z17	OKRUH 4	Z17	0	
7	WL 5	CYKY-J	3x2,5	7	10	RD-A1	Z17	OKRUH 5	Z17	0	
	WL 6	CYKY-J	3x2,5	5	10	RD-A1	Z17	EH6	Z17	0	
8											
9	WL A2	CYKY-J	5x4	X	16	HR1	Z17	RD-A2	Z17	0	Prívod rieši SO02
10	WL 1	CYKY-J	3x1,5	48	9	RD-A2	Z17	OKRUH 1	Z17	0	
11		CYKY-J	4x1,5	10	9		Z17	OKRUH 1	Z17	0	
12	WL 2	CYKY-J	3x2,5	10	10	RD-A2	Z17	OKRUH 2	Z17	0	
13	WL 3	CYKY-J	3x2,5	16	10	RD-A2	Z17	OKRUH 3	Z17	0	
14	WL 4	CYKY-J	3x2,5	11	10	RD-A2	Z17	OKRUH 4	Z17	0	
15	WL 5	CYKY-J	3x2,5	7	10	RD-A2	Z17	OKRUH 5	Z17	0	
16	WL 6	CYKY-J	3x2,5	5	10	RD-A2	Z17	DTK A	Z17	0	
17	WL 7	CYKY-J	3x1,5	5	10	RD-A2	Z17	SZS A	Z17	0	
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
51											
52											
53											
54											
55											
56											
57											

Stavba : Dedinka VINPERA Radošovce Objekt : SO 03 (1NP+2NP)					
Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka

PRÁCE A DODÁVKY M
M21 - 155 Elektromontáže

1	921	21001-0301	Montáž krabice do muriva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	30,000	kus
2	MAT	345 600K000	Krabica KP prístrojová 1-nás : KP 67/2 (D70x45) zvisle aj vodorovne max 5 krabíc, šedá * - pre súvislú radu prístrojov, zvisle aj vodorovne (max 5 krabíc) * - pre viac-násobné rámčeky s osovou vzdialenosťou 71/80mm * - pre väčšiu osovú vzdialenosť použité distančné rozpierku DR18	30,000	kus
3	921	21001-0321	Montáž krabice do muriva KR (68) vrátane zapojenia, rozvodka s vekom a svorkovnicou	12,000	kus
4	MAT	345 608K000	Krabica KR rozvodná : KU 68-1903 (D73x42) kompletná, vodorovne max 3 krabice, šedá * - s viečkom KO 68 a svorkovnicou S-66 (4x3/4mm2) * - pre súvislú radu prístrojov vo vodorovnom smere (max 3 krabice)	12,000	kus
5	921	21001-0337	Zapojenie kábla 3x 1,5-6mm2 v krabici, v bezskrutkovej svorkovnici * Zapojenie kábla v škatuli KO (KP) do 3 žíl : * - nameranie dĺžky kábla a odštipnutie * - odpláštenie PVC izolácie * - nasunutie kábla do škatule * - odstránenie izolácie vodiča * - vytvarovanie vodiča * - ustrihnutie vodiča	60,000	kus
6	MAT	345 641G313	Svorka krabicová 3-pól WAGO : 273-100 (0,75-1,5mm2) 400V/18A, bezskrutková, tmavo šedá	30,000	kus
7	921	21004-0701	Vysekanie drážky pre rúrku, kábel do D29 mm, začistenie (aj pre výmenu, alebo demontáž rúrok)	30,000	m
8	921	21010-0002	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie do 4 mm2	30,000	kus
9	921	21010-0258	Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou zátkou do 5x4 mm2	10,000	kus
10	921	21011-0024	Montáž, prepínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.6	4,000	kus
11	MAT	345 369T512	Prepínač rad.5B (6+6) nástenný, kompletný, IP44, šedý	4,000	kus
12	921	21011-0041	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.1	6,000	kus
13	MAT	345 300A001	Spínač rad.1 : 3559-A01345 (T,Le,Ne,NeT,E,Ti,TiA,Fu,So,Soc,ae,Ref) bez krytu a rámika * - bezskrutkové svorky, použitie aj pre rad.1So * - pre prevedenie Tango, Neo, Element, Time, Time Arbo, * - pre prevedenie Future linear, Solo, Solo carat, alpha exclusive, Reflex SI	4,000	kus
14	MAT	345 350A821	Spínač rad.1, nástenný, kompletný, IP54, biely	2,000	kus
15	MAT	345 500A221	Kryt kolískový, jednoduchý, biely * - pre rad. 1, 6, 7, 1/0, časový spínač 3297-A115	6,000	kus
16	MAT	345 531A221	Rámik 1-násobný, biely	6,000	kus
17	921	21011-0044	Montáž, prepínač zapustený IP20, dvojité rad. 5A, 5B, 1+1, 6+1, 6+6 a pod	2,000	kus
18	MAT	345 319A081	Prepínač rad.5B (6+6) nástenný	2,000	kus
19	921	21011-0045	Montáž, prepínač zapustený IP20, rad.6	4,000	kus
20	MAT	345 319T531	Prepínač rad.5B (6+6) Štandard 4FN 575 04.901, kompletný, biely	4,000	kus
21	921	21011-1011	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	2,000	kus
22	MAT	345 401A201	Zásuvka 1-nás., s krytom, bez rámika (oc) biela * - (oc) s ochrannými clonkami	2,000	kus
23	MAT	345 531A221	Rámik 1-násobný, biely	2,000	kus
24	921	21011-1012	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	8,000	kus

25	MAT	345 411A201	Zásuvka 2-nás., natočená (45°) kompletná (oc) biela * - (oc) s ochrannými clonkami	8,000 kus
26	921	21019-0002	Montáž rozvodnice do 50kg	2,000 kus
27	MAT	357 003A205	Rozvodnica plastová, ozn.: RD-A1, RD-A2	2,000 kus
28	921	21020-0027	Montáž, žiarovkové svetidlo, prisadené IP20-44 - 1x svet. zdroj (LED, halog, komp)	4,000 kus
29	MAT	348 1P0003	Svetidlo stropné, nástenné 220-240V LED , IP 20	4,000 kus
30	921	21020-0056	Montáž, priemyselné svetidlo - 1x zdroj (halog. žiarovka, komp. žiarivka, LED) prisadené, IP54-66	4,000 kus
31	MAT	348 1-R005	Svetidlo na fasáde	4,000 kus
32	921	21022-0022	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn drôt D8-10mm, spojenie svorkami	10,000 m
33	MAT	354 9000A01	Kruhovýbleskozvodný (FeZn) drôt D10	10,000 kg
34	921	21022-0321	Montáž svorky na potrubie s Cu, nerezovým pásom (Bernard)	4,000 kus
35	MAT	354 9092V01	Svorka uzemňovacia zinkovaná : ZSA 16 (BERNARD), pre Cu pás, na 1/2"-2" potrubie, pre vodič 2,5+16mm ²	4,000 kus
36	MAT	354 9092V02	- páska Cu uzemňovacia : ZS 16, dĺžka 0,5m (pre ZSA 16)	4,000 kus
37	921	21022-0451	Montáž ochranného pospojovanie vodičom Cu 4-25mm ² , voľne uložené, bez pripojenia	16,000 m