



LEGENDA :

- | | |
|---|--|
|  | ROZVÁDZAČ |
|  | ODSÁVACÍ VENTILÁTOR |
|  | BOILER |
|  | LED SVIETIDLO STROPNÉ PRISADENÉ |
|  | LED SVIETIDLO NÁSTENNÉ PRISADENÉ |
|  | LED SVIETIDLO NÁSTENNÉ REFLEKTOROVÉ |
|  | JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ, IP20 |
|  | JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ, IP44 |
|  | STRIEDAVÝ SPÍNAČ, IP20 |
|  | KŘÍŽOVÝ SPÍNAČ, IP20 |
|  | SÉRIOVÝ SPÍNAČ, IP20 |
|  | 1-FÁZOVÁ ZÁSUVKA, IP20 |
|  | DVOJITÁ 1-FÁZOVÁ ZÁSUVKA, IP20 |
|  | TERMOSTAT (dodávka zariadenia DEVI) |
|  | VOLNÝ VÝVOD (1NPE) V KRABICI KO
(vyhrievaci el. panel cca 500W) |
|  | SVETELNÉ ROZVODY POD OMIETKOU |
|  | ZÁSUVKOVÉ ROZVODY POD OMIETKOU |

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA	OSVETLENIE [lx]
1.01	IZBA	17,27 m ²	200
1.02	KÚPEĽŇA	1,96 m ²	200
1.03	SPRCHA	1,11 m ²	
1.04	WC	1,11 m ²	200
1.05	CHODBA	1,99 m ²	100
1.06	TERASA	12,91 m ²	100

- | |
|-------------------|
| WL 1 CYKY-J 3x1,5 |
| WL 3 CYKY-J 3x2,5 |
| WL 4 CYKY-J 3x2,5 |
| WL 5 CYKY-J 3x2,5 |
| WL 2 CYKY-J 3x2,5 |
| WL 6 CYKY-J 3x2,5 |

ZMENA	DÁTUM	POPIS ZMENY	PROJEKTANT	ZODP.PROJ.
			PODPIS	PODPIS
ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH		ING.ARCH.PETER.C.ABONYI	GasOil Technology a.s. Námestie svätého Egídia 40/93 058 01 Poprad, Slovakia www.gasoil-tech.com	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT		ING. MILAN POKRIVČÁK		
KONTROLOVAL		ING. ONDREJ MONKA		
INVESTOR		MANAŽÉR PROJEKTU		
ING. RASTISLAV ŇUKOVIČ – SHR, ORGOVÁNOVA 1075/3, SENICA, IČO: 50224166		ING. MILAN VARHOĽ		
STAVBA DEDINKA VINPERA RADOŠOVCE			STUPEŇ	
			DOKUMENTÁCIA PRE VÝBER ZHOTOVITEĽA	
			DÁTUM	ČÍSLO PARE
			07/2021	
STAVEBNÝ OBJEKT / PREV. SÚBOR SO 06 UBYTOVACÍ DOMČEK “G”			FORMÁT	
			A 3	
PROFESIA / PREV. JEDNOTKA ELEKTRO			MIERKA	
			1 : 50	
NÁZOV VÝKRESU SITUAČNÁ SCHÉMA INŠTALÁCIE 1.NP			ČÍSLO ZÁKAZKY	LIST
			934./18/50	
			ČÍSLO VÝKRESU	1 / 1
			5293400-E006E03-0	